STUDIO TECNICO
Dott. Ing.
IVANO FERRARI

Impianti di Riscaldamento e Condizionamento
Impianti Elettrici e di Illuminazione
Servizi Integrati per l'Industria
(Antincendio-Antidiluviale)-Acque-Fumi-Rumore)

UFFICI: Cremona, Via Decio,42 – Tel. 0372/27359 – Fax. 0372/29307
Casalmaggiore, Via Guerrazzi, 8

Cod. Fisc. FRR IVN 51717 D150M

COMMITTENTE: Ditta Barbieri S.r.l.
Via Garibaldi, 54 – Scandolara Ravara (CR)

OGGETTO PIANTA CAPANNONI PER AMPLIAMENTO REPARTI PRODUZIONE E DEPOSITO PER ADEGUAMENTO A NORME VV.F.

Dis. N.	57-A
Distribuzione Tav.	31-1 / 57
Categoria	PA
DATA	13/05/19
Pratica VV.F. n°	21866
SCALA	1:100
Progetto N.	345

A termini di legge e' vietata la riproduzione di questo disegno di cui si riservano le proprietà

ISCRITTO
Albo degli Ingegneri
della Provincia
di Cremona
Sez. A
N° 488

LEGENDA

- VIA DI FUGA ORIZZONTALE
- RETE IDRICA ANTINCENDIO INTERRATA E SARACINESCHE ESISTENTI
- NUOVI TRATTI E NUOVE SARACINESCHE RETE IDRICA ANTINCENDIO INTERRATA — PN16
- ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. UNI70 DA 4"
- IDRANTE SOPRASUOLO A COLONNA DN80 CON N.2 ATTACCHI UNI70
- CASSETTA IDRANTE A MURO UNI 45 CON MANICHETTA IN NYLON DA 20 mt. E LANCIA UNI45 A GETTO FRAZIONABILE
- CASSETTA CON MANICHETTA IN NYLON DA 30 mt. LANCIA UNI70 A GETTO FRAZIONABILE E CHIAVE PENTAGONALE DI MANOVRA
- ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE OMOLOGATO DA 30 KG DI CLASSE A+B1+C
- ESTINTORE PORTATILE A POLVERE OMOLOGATO DA 6 KG DI CLASSI INDICATE
- QUADRO ELETTRICO
- LUCE DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA CON TUBI FLUORESCENTI — AUTONOMIA MIN. 1 ORA
- LUCE DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA A LED — AUTONOMIA MIN. 1 ORA
- GRUPPO DI EMERGENZA INVERTER+KIT PER PLAFONIERA FLUORESCENTE — AUTONOMIA MIN. 1 ORA
- PULSANTE DI SGANCIO TENSIONE
- CENTRALE DI GESTIONE IMPIANTO DI ALLARME INCENDIO E RILEVAZIONE FUMI
- COMBINATORE TELEFONICO PER RIMANDO DEL SEGNALE DI ALLARME IN LUOGO PRESIDIATO
- RILEVATORE DI FUMO DI TIPO OTTICO PUNTIFORME
- RILEVATORE DI FUMO DI TIPO LINEARE
- CATARIFRANGENTE PER RILEVATORE DI FUMO DI TIPO LINEARE
- PULSANTE MANUALE DI ATTIVAZIONE ALLARME INCENDIO
- TARGA OTTICO–ACUSTICA DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO
- SIRENA GENERALE DI ALLARME INCENDIO
- CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
- CARTELLO INDICANTE IL PULSANTE DI SGANCIO TENSIONE
- CARTELLO INDICANTE L'ESTINTORE PORTATILE
- CARTELLO INDICANTE L'ESTINTORE CARRELLATO
- CARTELLO INDICANTE L'ATTACCO AUTOPOMPA VV.F.
- CARTELLO INDICANTE L'IDRANTE SOPRASUOLO A COLONNA
- CARTELLO INDICANTE LA CASSETTA IDRANTE A MURO UNI 45
- CARTELLO INDICANTE IL PULSANTE MANUALE DI ATTIVAZIONE ALLARME INCENDIO
- CARTELLO INDICANTE L'USCITA
- CARTELLO INDICANTE LA VIA DI FUGA
- CARTELLO INDICANTE IL DIVIETO DI FUMARE
- CARTELLO INDICANTE IL DIVIETO DI USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI
- CARTELLO INDICANTE IL DIVIETO DI FUMARE E DI UTILIZZARE FIAMME LIBERE
- CARTELLO INDICANTE IL QUADRO ELETTRICO GENERALE
- CARTELLO INDICANTE IL LOCALE POMPE ANTINCENDIO
- CARTELLO INDICANTE IL PERICOLO PER PASSAGGIO CARRELLI
- CARTELLO INDICANTE LA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
- CASSETTA CONTENENTE D.P.I. ANTINCENDIO
- APPARECCHIATURE E LINEE DI PRODUZIONE

LEGENDA APERTURE A SOFFITTO

- LUCERNARI FISSI IN POLICARBONATO SUPERFICIE TOTALE 215 mq
- E.F.C. — EVACUATORI DI FUMO E CALORE AD APERTURA AUTOMATICA COMANDATA DALL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI SUPERFICIE TOTALE 84 mq = ESISTENTI
- ENFC — NUOVI EVACUATORI DI FUMO E CALORE AD APERTURA AUTOMATICA COMANDATA DALL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI SUPERFICIE TOTALE APRIBILE NETTA = 6,00 mq